

Miasteczko Krajeńskie, 7.03.2019 r.

RG.0003.9.2019

P a n
Ryszard Guza
Radny Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 20.02.2019 r. przekazane przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 21.02.2019 r. wyjaśniam, co następuje :

1. Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się różne zbiorniki, o różnym przeznaczeniu. Czyszczenie zbiorników odbywa się za pomocą wody ze zbiornika wody technologicznej (woda oczyszczona, ale nie nadająca się do spożycia) przy użyciu myjki ciśnieniowej.
2. Czyszczenie zbiorników znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków wykonują pracownicy zatrudnieni na oczyszczalni ścieków.
3. Proces czyszczenia zbiorników zależy od ilości i jakości odebranych ścieków. Proces ten jest monitorowany przez pracowników oczyszczalni.
4. Do procesu czyszczenia zbiorników nie są stosowane żadne środki chemiczne.
5. Popłuczyny po wykonaniu czyszczenia zbiorników wracają do ponownego oczyszczenia. Popłuczyny nie podlegają badaniu, badany jest oczyszczony ściek.
6. Czyszczenie zbiorników wykonuje się przy pomocy wody uzyskanej ze ścieku oczyszczonego – ilość zużytej wody do czyszczenia zbiorników wynosi około 100-150 l.
7. Na terenie gminy nie ma odbiornika ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

WÓJT
[Podpis]
Marek M. Krawczyk