


Poziom porównawczy 65,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|---|--------|-------|--------|-------|
| Rzędna terenu istniejącego | 73,00 | 73,00 | 73,20 | 73,50 | 74,20 | 74,70 | 75,50 | 75,80 | 76,20 |
| Rzędna osi rurociągu [m] | 71,48 | 71,48 | 71,68 | 71,98 | 72,68 | 73,18 | 73,98 | 74,28 | 74,62 |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,58 |
| Odległości [m] | 4,6 | 48,4 | 39,6 | 42,7 | 34,3 | 32,9 | 31,9 | 23,5 | |
| | 0 % | L=53,0 | 1 % | L=39,6 | 2 % | L=42,7 | 1 % | L=34,3 | 2 % |
| Spadek | 0 % | L=53,0 | 1 % | L=39,6 | 2 % | L=42,7 | 1 % | L=34,3 | 2 % |
| Rodzaj nawierzchni / technologia wykonania | Droga gruntowa - po robotach utwardzić 30 cm warstwą tłucznia na szerokość wykopu | | | | Droga szutrowa - po robotach utwardzić 30 cm warstwą tłucznia na szerokość wykopu | | | | |
| Materiał | 40×3,7 PE100RC SDR11 | | | | 40×3,7 PE100RC SDR11 | | | | |
| Długość trasy [m] | 0,0 | 4,6 | 53,0 | 92,6 | 135,3 | 169,6 | 202,6 | 234,4 | 257,9 |
| Pd | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | SR | |



"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 Pila, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pl,pl

Zamawiający: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

Investycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby

Branża: Sanitarna

Stanowisko: Imię i nazwisko

Projektant: mgr inż. Grzegorz Rodziewicz

Sprawdziła: mgr inż. Helena Rodziewicz

Treść rysunku

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej bocznej - odcinek

Numer rysunku

Skala

1:100

1:500

03

Rev:

A

Data: listopad 2015