

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr S.0050.1.2022 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 03.01. 2022 r.

NORMA ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH NA POJAZDACH ORAZ URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĘ SILNIKOWĄ, BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU OSP NA TERENIE GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE.

OSP Miasteczko Krajeńskie

Lp.	Rodzaj urządzenia	Norma zużycia paliwa w litrach na 1 godzinę pracy	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch (3 min)
1	Pilarka spalinowa STIHL 090	1,0	0,06
2	Pilarka spalinowa STIHL MS 290	1,0	0,06
3	Pila do betonu i stali STIHL TS 400	1,0	0,06
4	Pila ratownicza STIHL MS 461 (R50)	1,0	0,06
5	Motopompa pływająca NIAGARA 1GXV160	1,0	0,06
6	Motopompa pływająca NIAGARA 1GXV160	1,0	0,06
7	Motopompa POLONIA PO5	10,0	0,51
8	Motopompa POLONIA PO5	10,0	0,51
9	Motopompa HAUSER/HELM (1600/8) VW	22,0	1,11
10	Pompa szlamowa HONDA WT30X (WABJ)	2,6	0,15
11	Zestaw hydrauliczny WEBER – pompa V50T	1,5	0,09
12	Agregat prądotwórczy HONDA EC 3600	1,5	0,09
13	Agregat prądotwórczy GECO 2500 E-A/HHBA	1,0	0,06
14	Wentylator oddymiający LEADER MT 224-H	1,0	0,06

OSP Brzostowo

Lp.	Rodzaj urządzenia	Norma zużycia paliwa w litrach na 1 godzinę pracy	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch (3 min)
1	Pilarka spalinowa STIHL MS 361	1	0,06
2	Pilarka spalinowa STIHL MS-170	1	0,06
3	Agregat prądotwórczy HONDA GX 240	2	0,12
4	Motopompa pływająca Niagara 1 GXV 160	1	0,06
5	Motopompa TOHATSU VE 1500	22	1,11
6	Motopompa POLONIA PO-3	10	0,51
7	Motopompa POLONIA duża PO-5	10	0,51
8	Pompa szlamowa WT 30X	2,6	0,15
9	Motopompa pływająca MAMUT	2,9	0,15
10	Wentylator oddymiający FANERGY V16	1,80	0,09

OSP Grabówno

Lp.	Rodzaj urządzenia	Norma zużycia paliwa w litrach na 1 godzinę pracy	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch (3 min)
1	Motopompa Niagara pływająca GXV 160	1	0,06
2	Pilarka spalinowa STHIL MS 361	1	0,06
3	Agregat prądotwórczy Honda GX 160	1	0,06
4	Motopompa duża Polonia PO-5	10	0,51
5	Pilarka spalinowa Husqvarna 560XP	1	0,06
6	Zestaw hydrauliczny LUKAS	1	0,06
7	Pompa szlamowa WT40X	2,6	0,15

OSP Grabionna

Lp.	Rodzaj urządzenia	Norma zużycia paliwa w litrach na 1 godzinę pracy	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch (3 min)
1	Motopompa Polonia PO-3	10	0,51

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski