



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.9011.3.3.2023

Piła, dnia 20 marca 2023r.

**Pan
Krzysztof Jacek
Oświecimski
Burmistrz Miasta i Gminy
Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) przesyła ocenę obszarową za 2022 rok dotyczącą jakości wody sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągów miasta i gminy Miasteczko Krajeńskie zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B. Zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie zajmuje się Gmina Miasteczko Krajeńskie, która zarządza 3 wodociągami.

1. Wykaz wodociągów, produkcja oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

• Gmina Miasteczko Krajeńskie

wodociąg publiczny Miasteczko – Brzostowo – produkcja 275m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 2050 osób,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3519880 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pl@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

wodociąg publiczny Grabionna – Okaliniec – produkcja 364m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 1201 osób,

wodociąg publiczny Grabówno – produkcja 122m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 450 osób.

2. Sposoby uzdatniania wody

We wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie uzdatnianie wody prowadzone jest na 2 etapach: napowietrzanie wody oraz filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu.

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę. W 2022r. został również przeprowadzony monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022r. w wodociągu publicznym Grabówno stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów 22⁰C po 72h. Przekroczenie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Zarządca wodociągu niezwłocznie przystąpił do działań naprawczych polegających na chlorowaniu oraz intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz badaniu jakości wody, woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022r. w wodociągu publicznym Miasteczko – Brzostowo nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022r. w wodociągu publicznym Grabionna – Okaliniec nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Jakość wody na terenie miasta i gminy Miasteczko Krajeńskie za rok 2022 oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Miasteczko Krajeńskie.

W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie odnotował niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przez konsumentów zaopatrywanych na terenie miasta i gminy Miasteczko Krajeńskie.

5. Prowadzone postępowania administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

(HU/JP)

