

Miasteczko Krajeńskie, dnia 26.06.2014 r.

ZP.271.2.2014

**Do wszystkich uczestników postępowania  
w przetargu nieograniczonym  
o nr identyfikacyjnym ZP.271.2.2014**

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: *Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Grabionnej – utworzenie małego placu zabaw* do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

**1. Prosimy o zaznaczenie na mapie sytuacyjno – wysokościowej obszaru  
przeznaczonego pod zagospodarowanie placem zabaw.**

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ – Koncepcja Zamawiającego dot. placu zabaw opisał miejsce realizacji zadania

**Szkoła Podstawowa im. kmdra. B. Romanowskiego w Grabionnej, Grabionna 4, 89-350 Miasteczko Krajeńskie (w części północnej dz. nr 72 przy drodze powiatowej, po stronie, gdzie zlokalizowany jest przystanek autobusowy oznaczony na mapie „i”).** Plac zabaw powinien być zlokalizowany w obszarze pomiędzy drogą powiatową a budynkiem gospodarczym).

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240m<sup>2</sup>.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- ok. 150m<sup>2</sup> - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości (piankowa albo gumowa), w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,
- ok. 20m<sup>2</sup> powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,
- ok. 70m<sup>2</sup> powierzchni powinno być pokryte zielenią.

**Uwaga:**

Koszt wykonania zadania powinien uwzględniać przygotowanie terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw (niwelację terenu, wykonanie odpowiedniej podbudowy gwarantującej stabilność i sztywność nawierzchni syntetycznej np.: z mieszanek kamiennych lub mas mineralnych)

**2. Czy Zamawiający dopuści, dla Zestawu zabawowego maksymalną wysokość upadku na poziomie 2,20 m?**

Zamawiający nie dopuści dla zestawu zabawowego wysokości upadku przekraczającej 1,95 m

A.Ch.

  
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski