

Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
39-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
NIP 784-24-91433
REGON 570791454

Miasteczko Krajeńskie, dnia 18 stycznia 2017 r.

Nr sprawy: IR.7011.1.2017

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2017 r. na:

Opracowanie projektu technicznego: „Przebudowa drogi gminnej w Grabównie, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 584/1”.

Pytanie 1.

Czy należy zaprojektować połączenie z drogą krajową nr 10

Odpowiedź: nie, należy projektować od granicy pasa drogi krajowej.

Pytanie 2.

Jeżeli droga ma być zaprojektowana w klasie drogi D to zgodnie z Dz.U.2016.124 powinno być 2 x 2,50 m

Odpowiedź: należy przyjąć 2 x 2,50 m, na załączniku graficznym szerokość drogi została określona na 5,00 m. (w opisie podano błędnie 2 x 2,25 m)

Stwierdzenie:

Termin 40 dni przeznaczony do realizacji umowy będzie za krótki

Odpowiedź: w ocenie Zamawiającego termin ten jest wystarczający.

WÓJT
Grabówna
Malgorzata Kozłowska