

Miasteczko Krajeńskie, dnia 08.05.2019 r.

Dotyczy: ogłoszonego rozeznania cenowego z dnia 23.04.2019 r.

Na opracowanie projektu technicznego dla przebudowy ulicy Drzymały w Miasteczku Krajeńskim.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W jaki sposób jest odwadniana ul. Drzymały w stanie istniejącym oraz jak ma być odwadniana docelowo?,

Odpowiedź: Ulica odwadniana jest powierzchniowo. Docelowy sposób odwadniania określono w odpowiedzi na pytania z dnia 29.04.2019 r.

2. Czy dysponują państwo danymi nt. istniejących konstrukcji nawierzchni? Nową nawierzchnię trzeba będzie posadzić na odpowiedniej podbudowie, dlatego informacja nt. konstrukcji jest kluczowa,

Odpowiedź: Na odcinku ok. 275 mb od ul. Skargi ułożona jest nawierzchnia bitumiczna (brak danych dotyczących podbudowy). Na pozostałym odcinku tj. ok. 157 mb jest nawierzchnia tłuczniowa z tłucznia bazaltowego z podtorza o różnej gradacji.

R.Ch.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk